Dachaufbau Hauptdach Südseite DN 44°
thermische Solaranlage als Inndachkollektoren
bzw. PV-Anlage als Indachlösung
Traglattung 60/60mm
Konterlattung 60/60mm
Nageldichtstreifen
Diffusionsoffene Dachbahn Divoroll Top RU
regensicheres Unterdach
Schalung sägerauh, d=19mm
Sparren NH C 24 8/26cm
dazwischen Knauf Insulation "ecose" d=12+14 =26cm WLG 032
Dampfbremse proclima INTELLO PLUS luftdicht verklebt
Lattung 6/6cm, senkrecht zu den Sparren, e=ca.60cm,
darunter Nageldichtstreifen
dazwischen Knauf Insulation "ecose" d=6cm WLG 032
Sparschalung 20/80mm e=ca.30cm
Gipskartonbeplankung 2x12,5mm,
im Spitzbodenbereich nur einfach beplankt



Detail 14:
First

ACHTUNG: NAGELDICHTSTREIFEN UNTER KONTERLATTUNGEN BEI DIFF. DACHBAHN AUSSEN EINBAUEN!!!



Spitzbodenbalkenlage:
Fi-Nut-und Federdielen massiv 25mm
NH C 24 b/h=8/16cm
dazwischen Knauf Insulation "ecose" d=16cm WLG 032
Dampfbremse proclima INTELLO PLUS luftdicht verklebt
Traglattung 30/50mm abgehängt mit Direktabhänger
Gesamthöhe 50mm
Gipskartonbeplankung 2x12,5mm

ACHTUNG: NAGELDICHTSTREIFEN UNTER KONTER-LATTUNGEN BEI DAMPFBREMSE INNEN EINBAUEN!!!

DIE GK-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DÜRFEN NICHT IN DIE DAMPFBREMSFOLIE GESCHRAUBT WERDEN, DIE SCHRAUBEN LÄNGE MUSS DARAUFHIN ABGESTIMMT WERDEN!!!

Detail 13:
Dach - Spitzboden

Dachaufbau Hauptdach Nordseite DN 44°
Dachziegel Koramic Actua 10 rot engobiert Decklänge 36,5cm
Traglattung 60/60mm
Konterlattung 60/60mm
Nageldichtstreifen
Diffusionsoffene Dachbahn Divoroll Top RU
regensicheres Unterdach
Schalung sägerauh, d=19mm
Sparren NH C 24 8/26cm
dazwischen Knauf Insulation "ecose" d=12+14 =26cm WLG 032
Dampfbremse proclima INTELLO PLUS luftdicht verklebt
Lattung 6/6cm, senkrecht zu den Sparren, e=ca.60cm,
darunter Nageldichtstreifen
dazwischen Knauf Insulation "ecose" d=6cm WLG 032
Sparschalung 20/80mm e=ca.30cm
Gipskartonbeplankung 2x12,5mm,
im Spitzbodenbereich nur einfach beplankt



Detail 15:
Traufe Ziegeldach



Obergeschossaussenwandaufbau:

Innenputz	15 mm
Mauerwerk Poroton T7	490 mm
Aussenwandleichtputz	30 mm
Gesamtaufbau:	535 mm

Detail 12:
Traufe Kollektor



Obergeschossaussenwandaufbau:

Innenputz	15 mm
Mauerwerk Poroton T7	490 mm
Aussenwandleichtputz	30 mm
Gesamtaufbau:	535 mm

Detail 18:
Ortgang Ziegeldach mit Ringankerdarstellung